



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від _____ № _____

На № _____ від _____

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищі навчальні заклади

Про стан протипожежного захисту навчальних закладів

На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 40 Державна служба України з надзвичайних ситуацій протягом червня цього року здійснила перевірки протипожежного стану в навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки.

У результаті перевірки встановлено, що стан пожежної безпеки навчальних закладів потребує значного покращення.

Так, протягом 2013 року на об'єктах освіти виникло 29 пожеж, внаслідок яких завдано матеріальних збитків на суму понад 337 тисяч гривень. На пожежах травмовано 1 людину (Чернігівська область). Більшість пожеж виникло у Львівській – 4, Донецькій – 4, Одеській та Луганській областях по 3.

На стан пожежної безпеки негативно впливає ігнорування окремими керівниками навчальних закладів протипожежних вимог. Із запропонованих до виконання 451,2 тисяч протипожежних заходів понад 83,7 тисяч лишаються невиконаними, що становить 18%. Найгірший стан склався у Закарпатській області, де лишаються невиконаними 78% протипожежних заходів, Автономній Республіці Крим – 29%, Сумській області – 29% та Донецькій – 27%.

Викликає занепокоєння стан утримання електрогосподарства у будівлях і спорудах зазначених об'єктів. На сьогодні підлягає заміні електрообладнання, що не відповідає вимогам Правил улаштування електроустановок, у 1311 навчальних закладах. Вказані порушення при подальшій експлуатації



зазначених об'єктів можуть безпосередньо спричинити виникнення пожежі. Найгірший стан із заміною та ремонтом електрообладнання склався на об'єктах, що розташовані у Миколаївській, Полтавській областях та м. Києві.

Повільно здійснюються заходи щодо обладнання будівель і приміщень системами протипожежної автоматики та ремонту існуючих систем. На об'єктах освіти такими системами необхідно ще обладнати 8944 будівель і приміщень, на 5122 об'єктах зазначені системи ніким не обслуговуються, внаслідок чого на 4792 об'єктах вони знаходяться в неробочому стані. Найбільше навчальних закладів, на яких не змонтовано системи пожежної сигналізації, у Сумській, Донецькій, Тернопільській, Чернівецькій областях та в Автономній Республіці Крим.

На забезпечення безпеки людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій суттєво впливає відповідність шляхів евакуації встановленим вимогам. Під час перевірок виявлено численні порушення в утриманні шляхів евакуації, а на 543 об'єктах вони підлягають переплануванню.

Неналежно виконуються заходи щодо створення умов для успішної ліквідації можливих пожеж, як обслуговуючим персоналом, так і підрозділами аварійно-рятувальних служб. На сьогодні 2170 об'єктів не забезпечено достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння, у користуванні знаходяться несертифіковані або давно зняті з виробництва вогнегасники. Не забезпечено протипожежним водопостачанням 1254 об'єкти, на 906 об'єктах системи водопостачання підлягають ремонту.

За порушення та невиконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 13,1 тисяч керівників та посадових осіб навчальних закладів. Тимчасово, до усунення недоліків, призупинялась експлуатація 1,77 тисяч будівель, споруд і приміщень.

Зважаючи на викладене, та з метою недопущення пожеж, надзвичайних ситуацій та загибелі людей доручаємо забезпечити приведення територій, будівель, споруд та приміщень навчальних закладів у належний протипожежний стан та безумовне виконання протипожежних заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Про проведену роботу та вжиті заходи просимо проінформувати Міністерство у місячний термін.

Перший заступник Міністра



Є. М. Суліма